

Proje no	:		Sayfa no	:	1
Proje adı	:	SAĞLIK EVİ	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Pazartesi, 18 Kasım, 2013
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sıcaklığı 85 °C	Isıtma dönüş sıcaklığı 65 °C
---------------------------------	---------------------------------

HESAP DEĞERLERİ

Z01	MUAYENE ODASI	20 °C	1,773 Kcal/h		
	Alarko		0.9/22-PKKP/600	Qh :1787 (Kcal/h)	Panel
Z02	AİLE P.-AŞI-BEBEK	20 °C	1,239 Kcal/h		
	Alarko		0.7/22-PKKP/600	Qh :1390 (Kcal/h)	Panel
Z03	ACİL MÜDAHALE	22 °C	2,960 Kcal/h		
	Alarko		0.8/22-PKKP/600	Qh :1506 (Kcal/h)	Panel
	Alarko		0.8/22-PKKP/600	Qh :1506 (Kcal/h)	Panel
Z04	BEKLEME KAYIT	18 °C	4,025 Kcal/h		
	Alarko		1.2/22-PKKP/600	Qh :2508 (Kcal/h)	Panel
	Alarko		0.8/22-PKKP/600	Qh :1672 (Kcal/h)	Panel
Z05	EMZİRME ODASI	22 °C	718 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :753 (Kcal/h)	Panel
Z06	LABORATUAR	20 °C	997 Kcal/h		
	Alarko		0.6/22-PKKP/600	Qh :1192 (Kcal/h)	Panel
Z07	ENGELLİ WC.	18 °C	139 Kcal/h		
Z08	PERSONEL WC.	18 °C	498 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
Z09	BAY WC.	18 °C	216 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
Z10	BAYAN WC.	18 °C	287 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel