

ISI KAYBI LİSTESİ

Proje no :
Proje adı : SAĞLIK EVİ + LOJMAN
Konu : ISI KAYBI HESAPLARI

Sayfa no : 1
Revizyon : 0
Tarih : Pazar, 17 Kasım, 2013
Hesaplayan : --
Kontrol : --

DİZAYN BİLGİLERİ

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Şehir adı Ankara | Dış hava sıcaklığı (°C) -12 °C | Rüzgar durumu Rüzgarlı | İşletme durumu 1. işletme |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|

HESAP DEĞERLERİ

| Mahal no | Mahal adı | Mahal sic. | Kat | Kot (m) | Yüks. (m) | Alan (m2) | Isı kaybı Q(Kcal/h) | Brm kayıp Q(Kcal/h/m) | Tesisat tipi |
|----------|-------------------|------------|-----|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Z01 | MUAYENE ODASI | 20 | 0 | 0.00 | 3.75 | 17 | 983 | 58 | Genel |
| Z02 | AİLE P.-AŞI-BEBEK | 20 | 0 | 0.00 | 3.75 | 17 | 699 | 41 | Genel |
| Z03 | ACİL MÜDAHALE | 22 | 0 | 0.00 | 3.75 | 17 | 1,961 | 115 | Genel |
| Z04 | BEKLEME KAYIT | 18 | 0 | 0.00 | 3.75 | 30 | 1,746 | 58 | Genel |
| Z05 | EMZİRME ODASI | 22 | 0 | 0.00 | 3.75 | 6 | 454 | 76 | Genel |
| Z06 | LABORATUAR | 20 | 0 | 0.00 | 3.75 | 8 | 636 | 79 | Genel |
| Z07 | ENGELLİ WC. | 18 | 0 | 0.00 | 3.75 | 6 | 34 | 6 | Genel |
| Z08 | PERSONEL WC. | 18 | 0 | 0.00 | 3.75 | 3 | 334 | 111 | Genel |
| Z09 | BAY WC. | 18 | 0 | 0.00 | 3.75 | 3 | 124 | 41 | Genel |
| Z10 | BAYAN WC. | 18 | 0 | 0.00 | 3.75 | 3 | 177 | 59 | Genel |
| Z10a | KAT OFİSİ | 18 | 0 | 0.00 | 3.75 | 6 | 195 | 32 | Genel |
| 1N01 | YATAK ODASI | 20 | 1 | 3.75 | 3.75 | 12 | 990 | 82 | Genel |
| 1N02 | BANYO | 24 | 1 | 3.75 | 3.75 | 4 | 777 | 194 | Genel |
| 1N03 | MUTFAK | 18 | 1 | 3.75 | 3.75 | 10 | 1,352 | 135 | Genel |
| 1N04 | KORİDOR | 18 | 1 | 3.75 | 3.75 | 12 | 138 | 11 | Genel |
| 1N05 | SALON | 20 | 1 | 3.75 | 3.75 | 22 | 2,368 | 108 | Genel |
| 1N06 | SALON | 20 | 1 | 3.75 | 3.75 | 22 | 2,368 | 108 | Genel |
| 1N07 | KORİDOR | 18 | 1 | 3.75 | 3.75 | 12 | 138 | 11 | Genel |
| 1N08 | MUTFAK | 18 | 1 | 3.75 | 3.75 | 10 | 1,352 | 135 | Genel |
| 1N09 | YATAK ODASI | 20 | 1 | 3.75 | 3.75 | 12 | 990 | 82 | Genel |
| 1N10 | BANYO | 24 | 1 | 3.75 | 3.75 | 4 | 777 | 194 | Genel |
| 1N11 | KORİDOR | 18 | 1 | 3.75 | 3.75 | 11 | 1,853 | 168 | Genel |

Genel Toplam 20,446 (Kcal/h)