



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2025/ M-79)

Mali İşler ve Stok Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Soğutma Grubu Besleyen Kompresör İçin; Kondaktör ve Yardımcı konkatları” Mal alımı” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **11.08.2025** tarihi saat **16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 36

Fax:.....

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No: 9 Çankaya /ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. İşin teslim süresini belirtiniz. Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
4. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Aşı ve İlaç Deposu Soğutma Grubu Besleyen Kompresör İçin Kondaktör ve Yardımcı konkatları (Teknik Rapor Doğrultusunda)	2 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen.....Kalem Mal /Hizmeti KDV hariç TL'den
(Yalnız.....)bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi /yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U



BİRİM

MALİ İŞLER VE STOK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : MALİ İŞLER VE STOK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayı : 20986060-934/

Tarih : 28.7./2025

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

☐Mevcudu Vardır

☒Mevcudu Yoktur

☐Mevcudu Vardır

☒Mevcudu Yoktur

Ahmet KARAKOÇ
Talebi Hazırlayan
Elk. Eln. Mühendisi

Bahattin GÜLLÜ
Talep Eden
Daire Başkanı

Sinan TAS
V.H.K.I.
Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont.Yet.
30.7.2025

Sinan TAS
V.H.K.I.
Döner Sermaye
Taşınır Kayıt Kont.Yet.
30.7.2025

28.7./2025

...../.....2025

GEREKÇE**

Açıklama: Akyurt Aşı ve İlaç Deposunda bulunan -80 Depo 1 Nolu Soğutma 404 gazlı kompresörü besleyen 3~ 22Kw kondaktör ve yardımcı konkatları yanmıştır. Kondaktörün yanmış olduğu bakım firması ve teknik personelimizce tespit edilmiş ve servis formu düzenlenmiştir. 1 nolu gruba ait kompresör için 2 adet 22 Kw gücünde kondaktör ve yardımcı konkatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda aşağıda yazılı malzemelerin alınması gerekmektedir. Arz Ederim.

SIR A NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUM U	T A L E P	MİKTAR	BİRİMİ
1			150.12-04		Schneider marka 3 ~ 22Kw kondaktör ve yardımcı konkatları veya muadili.(Uzak Doğu Menşei olmayacaktır.)	2	Adet
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve Yapım İşlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

31.07.2025

Adı-Soyadı-İmza
Genel Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Erdoğan Öz
Genel Müdür Yardımcısı



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM SATIN ALMA BİRİMİ
31.07.2025 13:25:01 - E-79138700-949-283745858
283745855
HSGM SATIN ALMA DOĞRULAN TEMİN BİRİMİ

BİRİM/BÖLÜM Mali İşler ve Stok Yönetimi Dairesi Başkanlığı/Destek Hizmetleri Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Kondaktör	Cinsi	Kondaktör ve yardımcı kantakları
Birim	Mali İşler ve Stok Yön. DB	Marka-Model	Schneider
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	W917271890111
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	24.07.2025

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Depolarında kullanılmakta olan -80°C 1 nolu grub 404 gazlı kompresörü besleyen 3~ 22Kw kondaktör ve yardımcı konkatları yanmıştır. Kondaktörün yanmış olduğu bakım firması ve teknik personelimizce tespit edilmiş ve servis formu düzenlenmiştir.



1 nolu gruba ait kompresör için 2 adet 22 Kw gücünde kondaktör ve yardımcı kontaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda aşağıda yazılı malzemelerin alınması gerekmektedir.

Malzemeler tedarik edildikten sonra montajları Bakım firmasına sözleşmesi gereği bila bedel yaptırılacaktır.

Söz konusu malzemeler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Schneider marka 3 ~ 22Kw kondaktör ve yardımcı konkatları veya muadili.(Uzak Doğu Menşei olmayacaktır.)		2 adet	Mal Alımı

Destek Hizmetleri Birimi Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Makine Mühendisi

Fikret ACAR
Makine Mühendisi

Ahmet KARAKOÇ
Elk. Eln. Mühendisi

Destek Hizmetleri Birimi Birim Sorumlusu Yerine Adı – Soyadı – Tarih- İmza