



Y.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
16 09 2025 17:39:23 - E-B0962070-607.04-288453079



288453079

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM

İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri

Konu	Klima Kompresörü
Birim	Mik. Ref. Lab. D.B.
Laboratuvar	
Talep Tarih/Sayı	31.07.2025

Cihaz Bilgileri

Cinsi	Kompresör
Marka-Model	Toshiba Pa270g2cs
Seri No	
Rapor Tarihi	20.08.2025

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz E Blok Extraksiyon Laboratuvarında bulunan klimada teknik personelimizin yaptığı incelemede, kompresörünün arızalanmış olduğu tespit edilmiş olup yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Malzemelerin Genel Müdürlüğünüz tarafınca teminine müteakip değişim iş ve işlemleri teknik personelimizce yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 20.08.2025

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Toshiba Pa270g2cs Marka/ Model kompresör veya muadili.		1 adet	Mal Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih – İmza

Erdinç KULA
Makine Mühendisi

Ayşe BAKMAZ
İnşaat Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu V. Adı – Soyadı – Tarih – İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi