



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023 / H-116)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Güvenlik Kamerası Sistemleri Periyodik Bakım Ve Onarımı Hizmet Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **06.09.2023** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

Teknik Şartname ilgili konular: 0312-565 62 63

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun 2 Cad. No: 55 A blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)

| SIRA | MALZEMENİN CINSİ | MIKTARI | BİR. FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------------|---|---------|------------|--------------|
| 1 | GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM (PARÇASIZ) (3 AYLIK) (TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE) | 1-GRUP | | |
| TOPLAM | | | | |

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile
İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HSGM İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
24/09/2023, 17:14:53 - E-20986060-934 01.01-222990297



222990297

HSGM YAPI VE TEKNİK İŞLER BİRİMİ



CERTIFICATE



GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMLERİ PERİYODİK
BAKIM VE ONARIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ (PARÇASIZ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
2023



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



İÇİNDEKİLER

1. KONU
2. HER AYLIK BAKIMDA YAPILACAK İŞLER KAPSAM VE GENEL ŞARTLAR
3. SERVİS HİZMETLERİ
4. ARIZAYA MÜDAHALE
5. RAPORLAR
6. GÜVENLİK TEDBİRLERİ
7. PERİYODİK BAKIMDA YAPILACAKLAR
8. TEKLİF AŞAMASINDA İSTENECEK BELGELER
9. BAKIM YAPILACAK CİHAZ BİLGİLERİ



1.KONU

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve bağlı ek hizmet binalarında mevcut olan güvenlik kamera sistemlerine periyodik bakım ve onarım yapılacaktır. Sistemi oluşturan ünitelerinin ilgili standartlar ve bu konudaki yönetmelikler ile aşağıdaki esaslar dâhilinde bakım ve onarımlarının yapılması işidir. Firmalar Tekliflerini sistemi yerinde görerek vermelidirler.

2- HER AYLIK BAKIMDA YAPILACAK İŞLER

GENEL ŞARTLAR

- Bakım hizmeti; bu şartnamede listesi verilen kamera sistemlerinin (İş İstasyonu, Bilgisayar, kamera kayıt cihazlarının, switchlerin, monitörlerin ve kamera tesisatlarının, iç ve dış saha panolarının) tüm ekipmanlarının düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım. Kalibrasyon, arıza giderimi ve gerekiyorsa İdare tarafından temin edilen parça değiştirme işlemini kapsamaktadır. Bu şartnamede belirtilen kamera kayıt cihazlarının, kameraların ve kamera tesisatlarının, yedek parça bedeli hariç bakım ve onarım işlemleri için hiçbir suretle ilave ücret talep edilmeyecektir.
- Sistemler iç ve dış mekânlarda çalıştığından Teklif verecek firmalar kamera sistemlerini önceden görebilirler.
- Periyodik bakımlarda; bakımcı firma, sistemin bakımı, onarımı ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti/malzemeyi kendisi temin edecektir.
- Firma arıza anında ulaşılabilecek 1adet sabit telefon, 1 adet fax, 2 adet cep telefonu numarasını yazılı olarak idareye bildirecektir. Mobil telefonlar 24 saat açık tutulacaktır Telefon numaralarının değişmesi durumunda firma bu durumu 2 gün öncesinden idareye yazılı olarak bildirecektir.

Periyodik Bakım Onarım Gün Saatleri

- Periyodik ve koruyucu bakımlar, Cihazların bulunduğu ilgili birimde yapılacaktır. Periyodik bakım ayın 1- 5'i arasında saat 10.00'den sonra yapılacaktır. Ancak idareye uygun görülmesi halinde ilgili birim teknik sorumlusu tarafından belirlenecek farklı takvim çerçevesinde de yapılabilecektir.

3.SERVİS HİZMETLERİ

- Yüklenici sözleşme kapsamındaki kamera sistemlerinin tüm ekipmanlarıyla aylık periyodik bakımını ve arıza durumunda onarımlarını yapmakla yükümlüdür,
- Cihazların servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin İşlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



- c. Kamera kayıt cihazlarının- kameraların ve kamera tesisatlarının değişecek yedek parçalar cihazların orijinal parçası olacak şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da değiştirmeyecektir. İdare değiştirilmesi gereken parçaların temini için piyasadaki teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti idareye ait olacaktır.
- d. Güvenlik amirliği tarafından istenmesi halinde yer değişikliğine ihtiyaç duyulan kamera veya hatlar yüklenici tarafından ücret talep edilmeksizin yapılacaktır. Bu işler için gerekli olan kamera, kablo, kablo kanalı, güç kaynağı vb tesisat malzemeleri İdare tarafından temin edilecektir. İdare bu malzemelerin temini için piyasadaki teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma kurumun temin ettiği tesisat malzemelerini monte etmekle mükelleftir. BNC konektör ve RJ45 soket değişmesi gerektiğinde yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
- e. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- f. Yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.

4. ARIZAYA MÜDAHALE

- a. Herhangi bir zamanda kamera sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getirememesi ve belirlenen normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklenici müdahale etmekle yükümlüdür.
- b. Acil arıza durumlarında gerekli olursa mesai saatleri dışında da firma haber verildikten sonra 12 (On iki) saat içinde arızaya müdahale etmeli ve 24(yirmi dört) saat içerisinde arızayı gidermelidir. Tatil günlerinde bayramlarda vs. dâhil Firma gelmek zorunda olup. Her ne sebeple olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.
- c. Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda ve tesisatta arıza meydana gelmesi halinde. Kurum firmayı telefon, fax ve e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olan kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminden sonra, yüklenici en geç 12 (On iki) saat içinde arızaya müdahale edecektir ve arızanın nedenini tespit edip, arızayı giderecektir.
- d. Arızanın ilgili birimde giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde yüklenici atölyesinde yapılacaktır. Arızalı parça ya da cihaz tutanak ile yükleniciye teslim edilecektir.
- e. Arızanın giderilme süresinin 24 (yirmi dört) saati aşması durumunda ise ilave her saat için yıllık sözleşme bedelinin %0,1' i oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Bu arızaların giderilmesi için (gerekli parça değişimleri hariç) herhangi bir isim altında ücret talebinde bulunulmayacaktır.

(Handwritten signatures)



5. RAPORLAR

- Firma ayda bir yapılan periyodik bakım sonrasında bakımları gösteren bir rapor düzenleyip mutlaka Güvenlik Amirliği ve kontrol komisyonuna İmzalatıracağıdır. Firmaya ait 3 nüsha olacak servis formlarının bir nüshası yüklenicide kalacak, bir nüshası Güvenlik Amirliği birime, diğer nüshası İse Teknik İşler birimine verilecektir.
- Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı ve yapılan işleri belirtecek bir rapor düzenleyip Güvenlik Amirliği ve kontrol komisyonuna İmzalatıracağıdır.

6.GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yüklenici İşin yapılması esnasında can ve mal emniyeti açısından önem arz eden ve telafisi imkânsız zararlara sebep olacak durumu engelleyecek her türlü teknik ve İdari tedbirleri almak zorunda olup. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uymak zorundadır. Bakımı yapan firma elemanları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır. Meydana gelebilecek iş kazalarından ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zarardan firma ve firma yetkili elemanı sorumlu olacaktır

7. PERİYODİK BAKIMDA YAPILACAKLAR

- Tüm kameraların genel temizliği, netlik odaklama ve renk ayarları yapılacaktır.
- Tüm kameraların enerji ve görüntü kablolarının bağlantılan kontrol edilecek.
- DC güç kaynaklarının temizliği ve kontrolleri yapılacaktır.
- Tüm kameraların montaj bağlantılan ve dış ortam muhafazaları kontrol edilecek.
- Kayıt cihazlarının ve monitörlerin genel temizliği, ayarlan ve bakımları yapılacaktır,
- Kayıt cihazlarının ve monitörlerin tüm bağlantılan kontrol edilecek.
- Kayıt cihazlarının kayıt süreleri kontrol edilecek.
- Sistem odasının genel temizliği yapılacaktır.
- Sisteme ait rack kabinin temizliği, enerji bağlantı kontrolü ve topraklama kontrolü yapılacaktır.

8. TEKLİF AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

8.1. Yeterlilik belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihi kapsayacak şekilde güncel ve geçerli olmalıdır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



8.2. Teklif veren firmalar söz konusu CCTV Kamera sistemi yapımı, satışı, montajı işleri için üretici veya distribütör firmasınca verilmiş olan yetki belgesine sahip olmalıdır.

8.3. Üretici ve Distribütör firması değil ise yetkili servis belgesine sahip olmalıdır.

8.4. ISO ve TÜRKAK belgesi, CE, TSEK gibi kalite belgelerinden en az birisine sahip olmalıdır.

9. BAKIMI YAPILACAK CİHAZ BİLGİLERİ:

MERKEZ KAMPUS

| CİHAZADI | CİHAZ SAYISI | KULLANIM YERİ |
|----------------------------|--------------|---|
| MONİTÖR | 5 ADET | Ön-Arka-N Blok Giriş kapısı, Sistem odası ve Güvenlik Amirliği odası |
| IP KAMERA | 206 ADET | Kampüs alanı |
| WORKSTATION BİLGİSAYAR | 3 ADET | Sistem Odası |
| SUNUCU | 2 ADET | Sistem Odası |
| NVR KAYIT CİHAZI | 1 ADET | Sistem Odası |
| SAHA PANOSU ve EKİPMANLARI | 12 ADET | A,B,C,D,E,F,M,N,Misafir oto parkı dış alan,J BLOK Önü Menhol, Kazan dairesi,K Blok Dış Köşe |

AŞI VE İLAÇ DEPOSU

| CİHAZADI | CİHAZ SAYISI | KULLANIM YERİ |
|----------------------------|--------------|--|
| MONİTÖR | 2 ADET | Güvenlik Kulübesi |
| IP KAMERA | 64 ADET | Kampüs alanı |
| NVR KAYIT CİHAZI | 1 ADET | Güvenlik Kulübesi |
| SAHA PANOSU ve EKİPMANLARI | 5 ADET | Ek Bina, Ek bina-2,Ana bina üst kat, Orta Bahçe, Güvenlik kulübesi |



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



KOLEJ EK HİZMET BİNASI

| CİHAZADI | CİHAZ SAYISI | KULLANIM YERİ |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| MONİTÖR | 2 ADET | Güvenlik Kulübesi |
| ANALOG KAMERA | 32 ADET | Kampüs alanı |
| KAYIT CİHAZI | 2 ADET | Güvenlik Kulübesi |
| KAMERA BESLEME ADAPTÖRÜ | 2 ADET | Güvenlik Kulübesi |

İş bu Şartname 7 (YEDİ) sayfadan müteşekkil olup, tarafımızca hazırlanmış ve imzalanmıştır.


Fatih ERTAŞ
Eln.Müh.


Ruhi ADALI
Birim Sorumlusu


Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi