



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu:** Hizmet Alımı (2023/H-99)

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi talep edilen “Doğalgaz Kazanları ve Tesisatı Eksikliklerinin Giderilmesi Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi KDV hariç olarak en geç **04.07.2023** tarihi **saat 17:00** ‘a kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel :** 0312 565 51 10 (Satınalma İle ilgili konular için)

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar genel toplamın en düşük olanıdır.
5. Alımlarda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.

S.N	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Toplam Tutar	İşin Teslim Süresi
1	24.000 m3h hava debili serpantin tamiri ve çalışır vaziyette teslimi (Teknik raporuna göre)	1 Adet		
2	Shell Tube Tipli silindirik evaporatörün tamiri ve çalışır vaziyette teslimi (Teknik raporuna göre)			
<b>TOPLAM:</b>				

Yukarıda belirtilen .....kalem Mal/Hizmeti KDV hariç ..... TL' den (Yalnız ..... ) bedel ile İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

**Firma-Kaşe-İmza**



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Serpantin tamiri	Cinsi	Serpantin Ve Evaporatör
Birim	İdari ve Mali İşler. Daire Baş.	Marka-Model	-
Laboratuvar	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Seri No	-
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	14.06.2023

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz A Blok Soğutucu grup kısmında bulunan alanda 24.000 m<sup>3</sup>/h Hava debili serpantinin bakır boruları delinmiş, çalışmamaktadır. Ayrıca Soğutucu grubumuza ait sulu Shell tube tipli silindirik tip evaporatör patlamış durumdadır. Bu evaporatöründe tamir edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tamiratın Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması mümkün olmadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Teklif verecek firmalar için yapılacağı mahalli ve yapılacak işleri önceden görüp tekliflerini ona göre vermelidirler. Teklif veren her firmanın yeri gördüğü ve incelediği kabul edilecektir.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 14.06.2023

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	24.000 m <sup>3</sup> /h hava debili serpantin tamiri ve çalışır vaziyette teslimi		1	Hizmet Alımı
2	Shell Tube Tipli Silindirik Evaporatörün Tamiri ve çalışır vaziyette teslimi		1	Hizmet Alımı

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI  
Yüksek Makine Mühendisi

Erdinc KULA  
Makine Mühendisi

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Vekili Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi