



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023 / M-98)**

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Kayar Kapı Kart Okuyucu Mal Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **08.06.2023** tarihi saat **17:00'e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 62 64 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel : 0312 565 50 83 (Satınalma ile ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

**E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr**

**Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Kart Okuyucu (Teknik Şartnamesine Göre)	2-Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız .....) bedel

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE

## KART OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAME (2 Adet)

Halk Saęlıęı Genel M¼d¼rl¼ę¼ birimlerinden olan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığına baęlı olarak hizmet vermekte olan E blok zemin katta yer alan laboratuvar kapılarına kart okuyucu gerekmesinden dolayı bu şartname hazırlanmıştır. İstekli firmalar kapıları yerinde görmüş olarak teklif vereceklerdir.

Cihazın teknik özellikleri Őu Őekilde olmalıdır:

Kart tanıma kapasitesi: Sınırsız sayıda kart tanıyabilmelidir.

Kart okuma kapasitesi: 0,1 saniye olmalıdır.

Sesli uyarı: Buzzer ile tanımlı ve tanımsız kartlar için uyarı vermeli.

Kullanım yeri: Cihaz hem iç mekanda hemde dış mekanda kullanılabilir.

Çalışma modu: Standalone olarak tek başına çalışabilmeli.

Kapı tetik süresi: 0 – 30 saniye arasında röle süresi ayarlanabiliyor olmalı.

Cihaz her mifare anahtarlıkla çalışabilmeli.

Kartların tanıtılma işlemi cihazla birlikte verilen master kart yardımı ile kolayca yapılabilir. İstekli firma, bakımçı firmanın cihazı montajının ardından kart tanımlama işlemi laboratuvar yetkilisinin belirledięi kartlara ücretsiz olarak yapacaktır.

Cihaz arızalandığında yerine yeni takılan aynı tür kart okuyucuya önceki okuyucunun master kartı bir kez gösterildiğinde kişilere dağıtılan tüm anahtarlıklar yada kartlar sisteme otomatik olarak tekrar tanımlı olmalıdır.

Master kartın kaybolması durumunda istekli firmadan master kart temin edilebilir.

Birden fazla cihaz aynı sitede veya yerleşkede kullanılıyorsa bu cihazlar gruplanabilir.

Bu durumda herhangi bir cihaza tanımlanan kartlar otomatik olarak dięer tüm okuyuculara tanımlanmış olmalıdır.

Herhangi birinden silinen kartta tüm hepsinden silinmelidir. Gruplanmış cihazlar birbirine ait kartları tanıyabilir.

  
Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi

  
Erdiņç KULA  
Makine Mühendisi

  
İğnç İlhan SERATLI  
Makine Mühendisi