



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
16.09.2025 17:38:19 - E-80962070-607.04-288453303



HSGM MIKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM

İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Klima Kompresörü	Cinsi	Kompresör
Birim	Mik. Ref. Lab. D.B.	Marka-Model	Hitachi SGZ20DH2-Y
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	20.08.2025

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz E Blok 5. Katta bulunan klimada teknik personelimizin yaptığı incelemede, kompresörünün arızalanmış olduğu tespit edilmiş olup yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Malzemenin Genel Müdürlüğünüz tarafınca teminine müteakip değişim iş ve işlemleri teknik personelimizce yapılacaktır.


İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 20.08.2025

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler


S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Hitachi SGZ20DH2-Y Marka/ Model kompresör veya muadili.		1 adet	Mal Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Erdi KULA
Makine Mühendisi


Ayşe BAKMAZ
İnşaat Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu V. Adı – Soyadı – Tarih- İmza


Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi