



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024/ H-136)

İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Aşı Deposunda Bulunan Frascold Marka Kompresörün Teknik Rapor Doğrultusunda Bakım ve Onarımının Yapılması” Hizmet Alımı Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **02/12/2024** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 36

Teknik Şartname Konularında: 0312-565 59 70

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
- 6- Teknik Şartnamede sunulması gereken belge / belgeler teklif dosyasında sunulması zorunludur.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	+4 °C Frascold Marka R-THS8-80 model Kompresörün; -Elektrik Motor Sarımı -11 adet Rulman değişimi -Oring Seti değişimi -Dişli ve Gövdeye Honlama yapılması (Teknik Raporu göre) - Azot Basılarak kaçak testinin yapılması -Kompresöre Emkare solest polyester 120 yağ (18,9lt) konulması ve aynı özellikteki yağdan (18.9 lt) Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi işi. Kompresör Yerde Görülecek. Teknik Rapor Doğrultusunda Fiyat Verilecektir	1 Adet		

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den

(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U

Sayfa No: 1 / 2

BİRİM

İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi
Sayı :

Tarih :22.10.2024

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu Vardır

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Mevcudu Yoktur

Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont. Yet.
.../.../....

Döner Sermaye
Taşınır Kayıt Kont. Yet.
.../.../....

Talebi Hazırlayan
Birim Sorumlusu
Orhan BAKMAZ
İnş.Müh.
25/10/24

Talep Eden
Muhammed Zahid
KAYA
Daire Başkanı
.../.../....

GEREKÇE**

Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Deposundaki depoları +4 C sıcaklık değerlerinde tutmak üzere kurulu bulunan vidalı tip Frascold Marka R-TSH8-80 model kompresör arızası ile ilgili olarak Teknik Personel tarafından tutulan Teknik Rapor doğrultusunda aşağıdaki talep gerçekleştirilmiştir.

SIRA NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1					+4 C Frascold Marka R-TSH8-80 model kompresörün; -Elektrik motor(statör) sarımı(Teknik Raporuna göre) -11 adet rulman değişimi(Teknik Raporuna göre) -Oring seti değişimi(Teknik Raporuna göre) -Dişli ve gövdeye honlama yapılması(Teknik Raporuna göre) -Azot basılarak kaçak testinin yapılması(Teknik Raporuna göre) -Kompresöre Emkare solest polyester 120 yağ (18,9 lt) konulması ve aynı özellikteki yağdan 18,9 lt. Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi.	1 adet	Hizmet Alımı

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

22/10/2024

Adı-Soyadı-İmza
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Köksal HAMZAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı



BİRİM/BÖLÜM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Kompresör Arızası	Cinsi	+4 °C Soğutma Sistemi Kompresörü
Birim	İdari ve Mali İşler D.B.	Marka-Model	Frascold Marka R-TSH8-80 model
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	21.10.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Deposundaki depoları +4 °C sıcaklık değerlerinde tutmak üzere kurulu bulunan vidalı tip Frascold Marka R-TSH8-80 model kompresör sıkışma meydana gelmiş olup, arızaya geçmiş çalışmamaktadır. Arızanın tespiti ve malzeme listesinin çıkarılması için hizmet alımı yapılmış olup hizmet alımı işi uhdesinde kalan firma tarafından hazırlanmış teknik rapor ve malzeme listesi Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Arıza tespitini yapan firmanın hazırlamış olduğu detaylı raporda kompresörde motor sargısının yandığı, rulmanların kısmen dağılmış olduğunu tespit etmiştir.

Yapılan tespitte statörün sarılması, Kompresörde toplam 11 adet bulunduğunu ve bu rulmanın değişmesi, oring setinin değişmesi, gövdeye ve dişlilere honlama yapılması, tüm işlemler bittikten sonra kompresör toplanarak, azot gazı basılıp kaçak testi yapılması ve Emkare solest polyester 120 yağdan (18,9lt) 2 teneke alınması, bu yağın ilk etapta bir tenekesinin kompresöre konulması, kompresörün montajı yapıldıktan ve 10 gün çalıştıktan sonra yağın yeniden değiştirilmesi gerektiği firma tarafından verilmiş olan teknik raporda yazılı olarak bildirilmiştir.

Bu bağlamda Frascold Marka R-TSH8-80 model kompresörün tamir edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüz imkanları ile yapılamadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Firmalar tekliflerini vermeden önce kompresörü yerinde görmeli ve tekliflerini ona göre vermelidirler. Teklif veren firmaların kompresörü yerinde gördüğü kabul edilecektir.

İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 21.10.2024

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	+4 °C Frascold Marka R-TSH8-80 model kompresörün ; - Elektrik motor(statör) sarımı - 11 adet rulman değişimi - Oring seti değişimi - Dişli ve gövdeye honlama yapılması - Azot basılarak kaçak testinin yapılması - Kompresöre Emkare solest polyester 120 yağ (18,9 lt) konulması ve aynı özellikteki yağdan 18,9 lt Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi.		1 adet	Hizmet Alımı



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU


Sayfa No: 2 / 2

BİRİM/BÖLÜM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Erdiñ KULA
Mak. Müh.


Oğuz İlhan SERATLI
Yük. Mak. Müh.

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Orhan BAKMAZ
İnş. Müh.