



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024/ H-111)

İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Aşı Deposu Kompresör Revizyonu” Hizmet Alımı Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **28/08/2024** tarihi **saat 16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 13

Fax: 0312 565 50 91

Teknik Şartname Konularında: 0312-565 59 70

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
- 6- Teknik Şartnamede sunulması gereken belge / belgeler teklif dosyasında sunulması zorunludur.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Frascold marka R-TSH8-80 model kompresörün sökülerek arıza tespitinin yapılması, motor sargısının yapılması, malzeme listesinin çıkartılması ve revizyonunun yapılması (Teknik Rapor Doğrultusunda)	1 Adet		

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız)

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Soğutma Sistemi Malzeme Tedariği	Cinsi	
Birim	İdari İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	30.07.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Depolarında kullanılmakta olan + 4°C depoları besleyen Frascold marka R-TSH8-80 model kompresörün motor sargılarının yandığı bakım firmasının ve teknik personelimizce yapılan ölçümlerde tespit edilmiştir.

Kompresörlerin subap ve diğer aksamlarında ne tür arızaların meydana geldiği içi açılmadan anlayamayacağı için öncelikle kompresörün içinin açılması gerekmektedir. İçi açıldıktan sonra arıza tespitlerine binaen gerekli malzeme listesi çıkarılacak ve daha sonra revizyonları yapılacaktır.

Kompresörlerin revizyonları için nakliye, demontaj ve revizyon sonrası montajları bakım firması tarafından sağlanacaktır.

Söz konusu arızalar Genel Müdürlüğümüz imkanları ile giderilemediğinden dış piyasadan hizmet alımı yoluna gidilmesi gerekmektedir.

İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 30.07.2024

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Fracold marka R-TSH8-80 model kompresörün sökülerek arıza tespitinin yapılması, motor sargısının yapılması, malzeme listesinin çıkarılması ve revizyonunun yapılması.		1 adet	Hizmet Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İnan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi

E. Kula
Erdoğan KULA
Makine Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U

Sayfa No: 1 / 2

BİRİM

İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : Yapı ve Teknik İşler Birimi
Sayı :

Tarih :31/07/2024

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu Vardır

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Mevcudu Yoktur

Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont.Yet.
.../.../...

Döner Sermaye
Taşınır Kayıt Kont.Yet.
.../.../...

Talebi Hazırlayan
Birim Sorumlusu
İnş.Müh.Orhan BAKMAZ

31.07.2024

Av. Halil SEN
İdari İşler
Daire Başkanı V.

.../.../...

GEREKÇE

Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı Deposunda kullanılan 1 adet kompresörün revizyonu için aşağıdaki talep gerçekleştirilmiştir.

SIRA NO	TAŞINIR KAYIT KODU*	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1	Hizmet	Frascold marka R-TSH8-80 model kompresörün sökülerek arıza tespitinin yapılması, motor sargısının yapılması, malzeme listesinin çıkarılması ve revizyonunun yapılması(Teknik raporuna göre)	1	Adet
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

Adı-Soyadı-İmza
Genel Müdür Yardımcısı

Uzm.Dr. Hamit Harun BAĞCI
Genel Müdür Yardımcısı