



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2025 / M-71)

Genel Müdürlüğümüz Mali İşler ve Stok Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınması istenilen aşağı tablodaki ürünün alımı Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi KDV hariç olarak en geç **22.07.2025** tarihi **saat 15:00** 'a kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 36 (Satınalma İle ilgili konular için)

İlgili Birim Sorumlusu:

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres:Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3 Kat:1 Çankaya
/ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar genel toplamın en düşük olanıdır.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.

S.N.	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Teslim Süresi
1	Mazot	3.500 Litre			
TOPLAM:					

Yukarıda belirtilenkalem Mal/Hizmeti KDV hariçTL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

Firma-Kaşe-İmza

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AŞI VE İLAÇ DEPOSU JENERATÖRLERİ 3.500 LİTRE MOTORİN ALIMI

TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1- İş Sahibi idareye İlişkin Bilgiler:

İdarenin

- a) Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
- b) Adresi: Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara
- c) Telefon numarası: +90 312 565 50 00

Bilgiler yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personel ile irtibat kurmak sureti ile temin edebilirler.

Madde 2- Alınacak akaryakıt ürünleri T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olacak ve ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin imal ettikleri yakıt olacaktır.

Madde 3- İhale konusu **3.500 (üçbinbeşyüz) litre** jeneratörlerin ihtiyacı olan motorinin, Aşı Deposunda bulunan jeneratör motorin tankına; yüklenici tarafından boşaltılacaktır.

Madde 4- Alınacak Akaryakıt Teknik Özellikleri: idarenin ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınacak akaryakıt T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kirliliğini önleme ve diğer konularda her yıl için ülke içindeki illerde kullanılmasını öngördüğü özellikler taşıyacaktır.

Madde 5- Satın Alınacak Akaryakıt Çeşidi: Piyasada akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu zorunludur.

Madde 6- Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları:

a) Teslimat bilgisi Genel Müdürlüğümüze önceden haber verecek ve Genel Müdürlüğümüzün yetkili personeli dolum işleminde hazır bulunacaktır.

b) Jeneratörler için talebi yapılan motorin **Esenboğa Yolu 21. Km Saracalar Mahallesi General Özkan Özgün sokak No:349 ' da bulunan HSGM Akyurt Aşı ve İlaç Deposuna** yüklenici tarafından teslim edilecektir.

c) Yakıtı verecek olan firmalar sayaçlı tankeriyle kampüs alanına gelecek, Jeneratörlere yakıt ikmalini yapacak ve verilen yakıt miktarını sayacıyla belgeleyecek ve irsaliye fişi kesecektir.

d) Sipariş edilen motorin teslimatları mesai saatleri içerisinde hafta içi günlerde yüklenici temsilcisinin de hazır bulunmasıyla Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon huzurunda jeneratör depolarına boşaltılacaktır.

e) Alınacak motorinin nakli esnasında gerekli taşıma ve boşaltma izinleri ve güvenlik önlemleri yüklenici firma tarafından alınacaktır.

d) Yüklenici yakıt deposuna teslim edeceği motorinden dolayı jeneratörlerde meydana gelebilecek arızaların tamirini karşılamakla yükümlüdür. Yüklenici teslim ettiği motorinin hangi rafineriden alındığını idareye belgelemek zorundadır, Bu belgede belirtilen yoğunluk (kesafet) aynı zamanda yakıtın litre olarak hesap edilmesinde kullanılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) madde ve 1 (bir) sayfadan ibarettir.

M.Fatih ŞEKERCI
Birim Sorumlusu

Mustafa TOPCU
Depo Sorumlusu