



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2023/H-99)

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi talep edilen “Doğalgaz Kazanları ve Tesisatı Eksikliklerinin Giderilmesi Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi KDV hariç olarak en geç **21.07.2023** tarihi **saat 17:00** ‘a kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel : 0312 565 51 10 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar genel toplamın en düşük olanıdır.
5. Alımlarda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Toplam Tutar	İşin Tes.Süresi
1	24.000 m3h hava debili serpantin tamiri ve çalışır vaziyette teslimi (Teknik raporuna göre)	1 Adet		
2	Shell Tube Tipli silindirik evaporatörün tamiri ve çalışır vaziyette teslimi (Teknik raporuna göre)	1 Adet		
TOPLAM:				

Yukarıda belirtilenkalem Mal/Hizmeti KDV hariç TL' den (Yalnız) bedel ile İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

Firma-Kaşe-İmza



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Serpantin tamiri	Cinsi	Serpantin Ve Evaporatör
Birim	İdari ve Mali İşler. Daire Baş.	Marka-Model	-
Laboratuvar	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Seri No	-
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	18.07.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz B Bloğa hitap eden klima santraline ait 24.000 m³/h Hava debili serpantin bakır boruları delinmiş ve çalışmamaktadır.

Ayrıca A Bloğa hitap eden Soğutucu grubumuza ait Onda marka 2002 model Shell tube silindir tip evaporatörde yapılan incelemelerde evaporatörün borularında patlak olduğu tespit edilmiştir.

Onda marka 2002 model Shell tube silindir tip evaporatörün hizmet alımı sonucunda yüklenici firmaya cihazlar tutanak karşılığında Genel Müdürlüğümüzden teslim alınacak ya kendi fabrikasında ya da başka bir üretici **fabrikada evaporatörün aynalar dahil U tip şeklindeki bakır boru iç kısmın tamamı 7,94 mm çapında kök et kalınlığı 0,41 mm bakır borudan oluşan kapasitesine uygun olarak iç kısım ve aynalar yenisi ile değiştirilecektir.** Mevcut evaporatörün dış sacı hariç tüm aksam yenisi ile değişmiş olacaktır. Yapılacak tadilata başlanmadan Genel Müdürlüğümüz teknik personelleri ile iletişime geçilecek bilgilendirme yapılacaktır. İşlem yapılacak fabrika bilgileri ve fabrikada yapılan işlemler iç aksam kullanılan bakır boru v.s. tamamı belgelenecek ve hatta değişim esnasında video çekimi yapılarak en son yapılan tüm test ve raporlar Genel Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Aynı şekilde 24.000 m³/h kapasiteli serpantin tutanak karşılığında Genel Müdürlüğümüzden teslim alınacak atölye veya fabrika ortamında patlak bakır borular tamir edilecek azot ve vakum testleri yapıp test sonuçları tarafımıza verilecek ve sağlam çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Söz konusu tamirat ve tadilatın Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması mümkün olmadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Teklif verecek firmalar için yapılacak mahalli ve yapılacak işleri önceden görüp tekliflerini ona göre vermelidirler. Teklif veren her firmanın yeri gördüğü ve incelediği kabul edilecektir.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 18.07.2023

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	24.000 m ³ /h hava debili serpantin tamiri ve çalışır vaziyette teslimi		1	Hizmet Alımı
2	Shell Tube Tipli Silindirik Evaporatörün fabrika ortamında iç aksamın aynalar dahil yenisi ile değişimi ve çalışır vaziyette teslimi		1	Hizmet Alımı



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 2 / 2

BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi

İlknur YILDIZ
Mimar

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Vekili Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi