



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023 / M-122)**

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Dalgıç Pompa Mal Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **21.07.2023** tarihi saat **16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 59 70 – 62 63 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel : 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

**E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr**

**Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Min 1,5 HP güce sahip 220 –230 V, 50 Hz Monofaze Q-Max 18 m <sup>3</sup> /h Hm-max 15 m karakteristik özelliklere sahip diğer yazılı şartlarıda sağlayan parçalayıcı bıçaklı atık su dalgıç pompa (25.360.1308 nolu paz tarifine uygun pompa) (Teknik Raporuna Göre)	2-Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den (Yalnız ..... ) bedel **İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Su Pompası Tedariği	Cinsi	Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Su Pompası
Birim	İdari ve Mali İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	
Talep Tarih/Sayı	05.07.2023 219104826	Rapor Tarihi	10.07.2023

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Deposu -1. Katta bulunan rögar giderinde mevcutta bulunan pompa mekanik ömrünü tamamladığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu malzeme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.


İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 10/07/2023

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25.360.1308 nolu Poz Tarifine Uygun Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Su Pompası		2 adet	Mal Alımı

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
Serpil CÖMERT  
Mimar

  
Erdiñç KULA  
Makine Mühendisi

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

  
Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi





BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

**Talep Bilgileri**

**Cihaz Bilgileri**

Konu	Genel Müdürlüğümüz Kazan Dairesinde bulunan dalgıç pompa ihtiyacı.	Cinsi	Dalgıç Pompa
Birim	İdari ve Mali İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	22.06.2022

**Yapılan İşlemler ve Sonuç**

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kazan dairesinde hizmet vermekte olan derrin kuyu pis su pompasının yandığı tespit edilmiştir. Yedek pompa ise bulunmamaktadır.

Bu durumun kontrol altına alınabilmesi için aşağıda özellikleri yazılı olan dalgıç pompadan 1 asil 1 yedek 2 adet alınması gerekmektedir.

Dalgıç pompaların teknik özellikleri:

- 1- Uzak doğu menşei olmayacak.
- 2- Elektrik şebekesi bağlantısı: 220-230 V, 50 Hz ( Monofaze)
- 3- İşletim tipi su altında dalgıç
- 4- Koruma sınıfı: IP68
- 5- Yalıtım sınıfı: F
- 6- Kablo uzunluğu: en az 5 m
- 7- Maks. daldırma derinliği: 5 m
- 8- Deşarj bağlantısı DN 50 olmalı.
- 9- Parçalayıcı Bıçaklı olacak.
- 10-  $Q = \max. 18 \text{ m}^3/\text{h}$   $H_m = \max. 15 \text{ m}$
- 11- Motor Gücü min.  $P = 1,5 \text{ HP}$  olacak.
- 12- Gövde ASI 304 İnox , Çark GG25 döküm, Mil ASI 304 İnox olacaktır.

Söz konusu pompalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 2 / 2

BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Min 1,5 HP güce sahip 220 – 230 V, 50 Hz Monofaze Q= max 18 m <sup>3</sup> /h Hm= max 15 m karakteristik özelliklere sahip diğer yazılı şartlarında sağlayan parçalayıcı bıçaklı atık su dalgıç pompa.		2 adet	Mal Alımı

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI  
Yük. Mak. Müh.

İlknur YILDIZ  
Mimar

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Müh.