



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024/ H-71)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Isı Merkezi Buhar Basıncıyla Çalışan Serpantin Değişimi Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **25/03/2024** tarihi **saat 16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 50 83

Fax: 0312 565 50 91

Teknik Şartname Konularında: 0312-565 55 55

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
- 6- Teknik Şartnamede sunulması gereken belge / belgeler teklif dosyasında sunulması zorunludur.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	2500 lt Kapasiteli 2 bar buhar basıncıyla çalışan 3' giriş çaplı ve 2,5 çıkış çaplı U tip serpantin 304 kalite paslanmaz çelikten aynalarıyla birlikte imalatı,yapımı ve montaj işi (teknik rapora göre)	1-Adet		

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM


İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Genel Müdürlüğümüz Kazan Dairesi Buhar Kazanı Arızası	Cinsi	Dik Boyler serpantin
Birim	İdari İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	05.02.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Isı merkezinde konulandırılmış takriben 2500 lt kapasiteli U tip serpantinli ve 2 bar buhar basıncıyla çalışmakta olan ve kurumumuzun sıcak su ihtiyacını karşılayan 3 adet dik boyler mevcuttur. Boylerden bir tanesinin serpantini delinmiş ve çalışmamaktadır. Takriben 2500 lt kapasiteli U tip serpantinın yenisinin yaptırılarak yerine montaj ettirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda resimleri ve ölçüleri verilmiş olan dik boylere ait 3" giriş çaplı ve 2,5" çıkış çaplı U tip serpantin 304 kalite paslanmaz çelikten aynalarıyla (falans) birlikte imal edilecektir.




[Handwritten signature]



BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi



2,5 ton kapasiteli 2 boru buhar basma
galvan dik U tip serpantinli boyler
Bağlantı flanş (çgna) dahil yeni yapılmış.
Serpantin U tip 304 kalite paslanmaz çelik



[Handwritten signature]



BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Söz konusu işlemin Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması mümkün olmadığından piyasadan alımına gidilmesi gerekmektedir.

Teklif verecek firmalar için yapılacağı mahalli ve boyları önceden görüp tekliflerini ona göre vermelidirler. Ayrıca firmalar mevcut serpantini yerinden sökecek ve yeni yaptırılan serpantin montajını yapacaktır. Teklif veren her firmanın yeri gördüğü ve incelediği kabul edilecektir.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Takriben 2500 lt kapasiteli 2 bar buhar basıncıyla çalışan 3" giriş çaplı ve 2,5" çıkış çaplı U tip serpantin 304 kalite paslanmaz çelikten aynalarıyla (falans) birlikte imalatı yapım ve montaj işi.		1 adet	Hizmet Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz Nihan SERATLI
Yük. Mak. Müh.

Fatih ERTAŞ
Eln. Müh.

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Müh.