



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 /M-47)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**L Bloкта Bulunan Soğuk Oda, Soğutma Grubu Arızalı Parçaların Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **05.04.2024** tarihi saat **17:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel:0312 565 62 63 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma ile ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

S.No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Tecumseh TAG4561Z (5 Hp) Komresöre Uygun Danfoss Marka veya Muadili Expansion Valf	1-Adet		
2	1/2 Kaynaklı Drayer	1-Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den

(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE-İMZA



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Soğutma Grubu	Cinsi	Split Tip Soğutma Grubu
Birim		Marka-Model	
Laboratuvar	Serum Ür. Ve Den. Hay. Lab.	Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	11.03.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz L Bloкта mevcut bulunan soğuk odanın split tip soğutma grubunda tarafımızca yapılan incelemede Expansion valfin görevini yerine getirmediği ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca ½ drayer de valf ile birlikte değiştirilmelidir. Söz konusu malzemeler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından dış piyasadan halli yoluna gidilmesi gerekmektedir. Malzemelerin tedarikine binaen montaj iş ve işlemleri atölye teknik personelimizce yapılacaktır.

İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 11/03/2024

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Tecumseh TAG4561Z (5 Hp) kompresöre uygun Danfoss marka veya muadili Expansion valf		1 adet	Mal Alımı
2	½ kaynaklı drayer		1 adet	Mal Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi

Erdoğan KULA
Makine Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi