



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 /M-60)**

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Eşanjör Mal Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **14.06.2024** tarihi saat **18:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel:0312 565 62 63 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma ile ilgili konular için)

E-mail: [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

| S.No          | Malzemenin Cinsi   | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
|---------------|--|---------|-------------|--------------|
| 1             | Ares A2S-P10-25-HM75 Marka model veya muadili plakalı eşanjör (400.000 kcal/h) | 1-Adet  |             |              |
| <b>TOPLAM</b> |  |         |             |              |

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız .....) bedel ile

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE-İMZA



## TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM/BÖLÜM

İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

| Talep Bilgileri  |                        | Cihaz Bilgileri |                      |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Konu             | Eşanjör Arızası        | Cinsi           | Plakalı Eşanjör      |
| Birim            | Yapı ve Teknik İşler   | Marka-Model     | Ares A2S-P10-25-HM75 |
| Laboratuvar      | L Blok Eşanjör Dairesi | Seri No         | 2001034-1            |
| Talep Tarih/Sayı |                        | Rapor Tarihi    | 28.05.2024           |

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz L blok bodrum katında bulunan ve kazan dairesinden gelen buharı, ihtiyaç olan 80 / 60 °C sıcak suya çevirmek amaçlı kullanılan plakalı tip ısı eşanjörünün borularındaki deliklerden ötürü su kaçağının olduğu görülmüştür. Plakalı eşanjör, mekanik ömrünü tamamladığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.


Söz konusu malzeme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.


İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 28/05/2024

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler


| S.No | Parça Adı  | Parça No | Miktar | Temin Şekli |
|------|--|----------|--------|-------------|
| 1    | Ares A2S-P10-25-HM75 marka model veya muadili plakalı eşanjör (400.000 kcal/h) |          | 1 adet | Dış Alım    |

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih- İmza

  
Erdiñ KULA  
Makine Mühendisi

  
Oğuz İlhan ŞERATLI  
Makine Yüksek Mühendisi

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

  
Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi