



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024/ H-93)

İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen hizmet alımı işi Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **27.06.2024** tarihi saat **17:00'e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 10

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye /ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Bu alımda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
4. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
5. Firmalar teklif vermeden önce cihazları yerinde görüp tekliflerini ona göre verecektir.

| Sıra | Malzemenin Cinsi | Miktarı | Birim Tutarı | Toplam Tutar |
|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| 1 | 3000 Litre amonyak alınması , nakliye, sisteme basılması dahil | 3000 Litre | | |
| 2 | Frascold marka R-TSH8-80 240 Y model 8A000141 seri nolu kompresörün revizyonun yapılması nakliye dahil | 1 Takım | | |
| TOPLAM | | | | |

Yukarıda belirtilen.....Kalem Mal /Hizmeti KDV hariç TL'den (Yalnız.....)bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi /yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

İmza-Kaşe-İmza



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

| Talep Bilgileri | | Cihaz Bilgileri | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| Konu | Soğutma Sistemi Malzeme ve Hizmet Tedariği | Cinsi | |
| Birim | İdari İşler D.B. | Marka-Model | |
| Laboratuvar | Aşı Deposu | Seri No | |
| Talep Tarih/Sayı | | Rapor Tarihi | 29.05.2024 |

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Depolarında kullanılmakta olan Glikol sistem için takriben 3500 lt hacmindeki amonyak deposunda amonyak miktarının $\frac{1}{4}$ oranda olduğu amonyak takviyesinin yapılması gerektiği, ayrıca +4 soğutma sisteminde bulunan Frascold marka R-TSH8-80 model kompresörün sıkışma sonucu motor sargılarının yandığı revizyon olması gerektiği bakım firması tarafından teknik servis formuyla bildirilmiştir. Teknik ekibimizce yapılan gözlem ve incelemede amonyak miktarının $\frac{1}{4}$ seviyesinde olduğu, ayrıca kompresörde sıkışma meydana geldiği, revizyonunun yapılması gerektiği tespit edilmiştir.



SEVİYE GÖSTERGE PANELİ

Takriben 3500 lt olan amonyak tankına konulmak üzere 3000 lt amonyak alınması, nakliye ve amonyağın sisteme satın alan firma tarafından basılması gerekmektedir.

Diğer taraftan Frascold marka R-TSH8-80 model kompresörün revizyonu için nakliye iş ve işlemleri yüklenici firma tarafından sağlanması, revizyona binaen kompresörün montajı yapılacak olup sistemler çalışır halde Genel Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Söz konusu hizmetler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılamadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 29.05.2024

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

E A K



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 2 / 2

BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

| S.No | Parça Adı | Parça No | Miktar | Temin Şekli |
|------|---|----------|---------|--------------|
| 1 | 3000 lt amonyak alınması nakliye, sisteme basılması dahil. | | 3000 lt | Hizmet Alımı |
| 2 | Frascold marka R-TSH8-80 240 Y model 8A000141 seri nolu kompresörün reveizyonun yapılması. Nakliye dahil. | | 1 takım | Hizmet Alımı |

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi

Erdoğan KULA
Makine Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi