



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 /M-72)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Muhtelif Klima Kompresörü**” Alımı Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **21.08.2024** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 10 (Satınalma İle ilgili konular için)

Teknik Şartname ilgili konular :

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Toplam Tutar
1	LG QV308PMA (R22 gaz ile çalışan) Marka/ Model Kompresör veya Muadili (Teknik Raporu Göre)	1 Adet		
Not : Teknik Raporuna göre fiyat verilecektir.			TOPLAM	

Yukarıda belirtilen Kalem malzemevi KDV haric TL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri

Cihaz Bilgileri

Konu	Klima Kompresörü	Cinsi	Kompresör
Birim	Mik. Ref. Lab. D.B.	Marka-Model	LG QV308PMA
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı	25.06.2024	Rapor Tarihi	22.07.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz Kolej Ek Bina 7. Kat 706 nolu odada bulunan klimada teknik personelimizin yaptığı incelemede kompresörün arızalanmış olduğu tespit edilmiş olup yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Klima 18.000 btu kapasitede olup kompresör R22 gaz ile çalışmaktadır.

Söz konusu klimanın kompresörü Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir. Malzeme teminine müteakip değişim iş ve işlemleri teknik personelimizce yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 22.07.2024

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	LG QV308PMA Marka/ Model kompresör veya muadili.		1 adet	Mal Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi

E. Kula
Erdoğan KULA
Makine Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi