



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024/ H-115)**

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**HSGM Aşı Depoları Soğutma Sistemleri Kompresör Revizyonu ve Fan Değişimi Hizmet Alımı İşi**” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 29/08/2024 tarihi saat 16:00’e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 51 10

Teknik Şartname Konularında: 0312-565 59 70-6263

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin (teknikrapor) tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	GEA BOCK HGZX7/1860-4 kompresörün sökülerek arıza tespitinin yapılması , malzeme listesinin çıkarılması ve revizyonun yapılması	2 adet		
2	Evaporatör fan rulman değiştirilmesi	4 adet		

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den (Yalnız ..... ) bedel ile **İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Soğutma Sistemi Kompresör Arızası	Cinsi	
Birim	İdari İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	24.07.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Depolarında kullanılmakta olan - 80°C soğuk depolara hizmet veren GEA BOCK HGZX7/1860-4 marka/model 1 ve 2 nolu 404 kompresörler sesli çalışmaktadır. Daha önceki arızalardan tecrübe edildiği üzere subapların vurduğu anlaşılmaktadır. Kompresörlerin subap ve diğer aksamlarında ne tür arızaların meydana geldiği içleri açılmadan anlaşılacağı için öncelikle içlerinin açılması gerekmektedir. İçleri açıldıktan sonra arıza tespitlerine binaen gerekli malzeme listesi çıkarılacak ve daha sonra revizyonları yapılacaktır.

Diğer taraftan -80°C soğutma gruplarına ait evaporatör fanlarının bilyaları ses çıkarmaktadır. 4 adet evaporatör fanının iş akışını etkilemeyecek şekilde sökülerek rulmanların değiştirilmesi gerekmektedir.

Kompresörlerin revizyonları için nakliye, demontaj ve revizyon sonrası montajları bakım firması tarafından sağlanacaktır.


Söz konusu arızalar Genel Müdürlüğümüz imkanları ile giderilemediğinden dış piyasadan hizmet alımı yoluna gidilmesi gerekmektedir.


İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 24.07.2024

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler


S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	GEA BOCK HGZX7/1860-4 kompresörün sökülerek arıza tespitinin yapılması, malzeme listesinin çıkarılması ve revizyonunun yapılması.		2 adet	Hizmet Alımı
2	Evaporatör fan rulman değiştirilmesi.		4 adet	Hizmet Alımı

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
Oguz İlhan SERATLI  
Yüksek Makine Mühendisi

  
Erdiñç KULA  
Makine Mühendisi

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

  
Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi