



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 / M-78)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından alınması talep edilen “Akü Mal Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi KDV hariç olarak en geç **29.08.2024** tarihi **saat 16:00** ‘a kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 10 (Satınalma İle ilgili konular için)

İlgili Birim Sorumlusu :

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar genel toplamın en düşük olanıdır.
5. Alımlarda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.

S.N.	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Toplam Tutar
1	12 v 12 ah Akü	60 Adet	
2	12 v 7 ah Akü	16 Adet	
TOPLAM:			

Yukarıda belirtilenkalem Mal/Hizmeti KDV hariçTL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

Firma-Kaşe-İmza



BİRİM/BÖLÜM İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	UPS aküleri	Cinsi	Akü
Birim	İdari İşler Dairesi Başkanlığı	Marka-Model	ENEL marka-45 kVA Akare-poweractive-10 kVA
Laboratuvar	Bilgi İşlem	Seri No	12A005292-19071710-0110
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	30 .07.2024

Genel Müdürlüğümüz (2024 UPS cihazları Bakım Antlaşması çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda)

1- ENEL marka 1 adet 45 KVA (C Blok Bilgi İşlem 12A005292),

UPS cihazının akülerinin yapılan ölçümlerde akü voltajlarının düştüğünden dolayı yenisi ile değişimi gerekmektedir.

2-B Blok Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Kimyasal Su analizleri lab.bulunan 10 kva ups cihazının akülerinin arızalı olduğu tesbit edilmiş olup yenisi ile değişimi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen özellikte yeni akülere ihtiyaç vardır.

1-Aküler son altı ay içerisinde üretilmiş olmalıdır. TSE/TSEK standartlarına haiz olmalıdır.

2- Eski akülerin bertarafı ilgili mevzuat gereği yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


3-Akülerin montajın yapılacağı yere nakliyesi ve montajı tedarikçi firma tarafından yapılacaktır.


4-Aküler için, her tür imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren minimum 2 (iki) Yıl Garanti verilecektir.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler


S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar
1	12v 12 ah (Bilgiişlem)		60 adet
2	12v 7 ah (B Blok Kimyasal Su analizleri Lab.)		16 adet
3			

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih- İmza


Erdiç KULA
Mak.Müh.


Fatih ERTAŞ
Eln.Müh.

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Orhan BAKMAZ
İnş Müh.
Birim Sorumlusu