



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/ H-104)

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “-80 Soğutma Grubunun R404 A Kompresör Revizyonu Yapılması Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **24.07.2023** tarihi saat **16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 59 70 – 62 63 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 51 13 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	-80 Soğutma Grubunun R404 A Kompresör Revizyonu Yapılması Hizmet Alımı (Teknik Raporuna Göre)	1 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den (Yalnız) bedel **İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U

Sayfa No: 1 / 2

HSGM İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14/07/2023, 16:37:03 - E-20986060-934 01 01-219930152



219930152

HSGM YAPI VE TEKNİK İŞLER BİRİMİ

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi
Sayı : 20986060-934/ 316

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ed

Mevcudu Vardır

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Mevcudu Yoktur

Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont.Yet.

.../.../2023

Döner Sermaye
Taşınır Kayıt Kont.Yet.

.../.../2023

Talebi Hazırlayan
Birim Sorumlusu
İnş. Müh. Orhan BAKMAZ

13.07.2023

Talep Eden
Daire Başkanı
Bahattin GÜLLÜ
.../.../2023

GEREKÇE**

Açıklama: Genel Müdürlüğümüz Aşı ve İlaç Deposundaki depoları -80C° sıcaklık değerinde tutmak üzere kurulu bulunan 3 nolu soğutma sisteminin R404 A gaz ile çalışan kompresöründe sıkışma meydana gelmesi üzerine arızanın giderilmesine yönelik Yapı ve Teknik İşler Birimi teknik personelince 13/07/2023 tarihinde hazırlanan teknik rapor doğrultusunda aşağıdaki talep yapılmıştır. Talep teknik personel tarafından <http://www.dmo.gov.tr/sm> üzerinden kontrolü yapılmış olup DMO listesinde bulunmamaktadır

SIRA NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1					-80C Soğutma Grubunun R404 A kompresör revizyonu yapılması (teknik raporuna göre)	1	adet
2							
3							
4							
5							

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

.../.../2023

Bekir KESKİNKILIÇ
Genel Müdür Yardımcısı



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	R404 A Kompresör Arızası	Cinsi	-80 °C Soğutma Sistemi Kompresörü
Birim	İdari ve Mali İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	13.07.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aşı ve İlaç Deposundaki depoları -80 °C sıcaklık değerlerinde tutmak üzere kurulu bulunan 3 nolu soğutma sisteminin R404 A gaz ile çalışan kompresöründe sıkışma meydana gelmiş olup revizyonunun yapılması gerekmektedir. Revizyon için kompresörün nakliye iş ve işlemleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Revizyona binaen kompresör montajı yapılacak olup sistemler çalışır halde Genel Müdürlüğümüze teslim edilecektir.


Söz konusu iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüz imkanları ile yapılamadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 13/07/2023

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	-80 °C soğutma grubunun R404 A kompresör revizyonunun yapılması		1 adet	Hizmet Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Erdinç KULA
Makine Mühendisi


Fatih ERTAŞ
Elektronik Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi