



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-115)

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "UPS Arızaları İçin 8 Kalem Malzeme Alımı" Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 18/07/2023 tarihi saat 16:00 kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	6800uf 450 VDC Kondansatör	12 Adet			
2	100uf 330 VAC Kondansatör	24 Adet			
3	3200A 2x1600V Bypass Tristörü	3 Adet			
4	DS3-BYP Tristör Sürücü Kartı	1 Adet			
5	230V, 50/60Hz, 1.31/1.45A 300/300W, 2050/2550rpm FAN	3 Adet			
6	230V, 50/60Hz, 0.29/0.35A,64/80W, 2550/2800rpm FAN	3 Adet			
7	160mm Fan 220V/230V	2 Adet			
8	12v 12 Ah kuru tip Akü	60 Adet			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	UPS cihazlarının arızalı parçalarının alınması.	Cinsi	UPS
Birim	Genel Müdürlüğümüz	Marka-Model	Muhtelif
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	03 /07/2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz UPS bakımları esnasında arızalı tespit edilen, değişimi gereken yedek parçalar aşağıda belirtilmiştir:
NOT: Aküler son altı ay içerisinde üretilmiş ve Tse'li olmalıdır. Kondansatörler yeni tarihli ve Tse'li olmalıdır. Fanlar Tse'li olmalıdır.

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar
	200 kVA Tescom UPS E Blok Trafo İçi		
1	6800uf 450VDC Kondansatör		12 adet
2	100uf 330VAC Kondansatör		24 adet
3	320A 2x1600V Bypass Tristörü		3 adet
4	DS3-BYP Tristör Sürücü Kartı		1 adet
5	230V, 50/60Hz, 1.31/1.45A, 300/300W, 2050/2550rpm FAN		3 adet
	160 kVA Socomec UPS Ek Bina Kolej ;		
6	230V, 50/60Hz, 0.29/0.35A, 64/80W , 2550/2800rpm FAN		3 adet
	15 kVA UPS Esenboğa;		
7	160mm FAN 220V /230V		2 adet
	D Blok 20 kvA Enel UPS için		
8	12 v 12 Ah kuru tip Akü		60 adet

Yukarıdaki malzemelerin dış piyasadan alımı uygundur.

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Tek. Sorumlusu ACAR

Eln. Müh. Fatih ERTAŞ

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

İnş. Müh. Orhan BAKMAZ
Birim Sorumlusu