



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-116)**

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz İdari ve mali İşler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "Aksiyal Emici Fan Alımı" Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **18/07/2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	30cm (300mm), Aksiyal Emici Fan (Teknik raporuna göre)	2 Adet			
<b>TOPLAM</b>					

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız .....)

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Kondenser Fan	Cinsi	Aksiyal Fan
Birim	İdari ve Mali İşler D.B.	Marka-Model	-
Laboratuvar	Mikrobiyolojik Referans Laboratuvarları Ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı	Seri No	-
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	22.06.2023

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyolojik Referans Laboratuvarları Ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı 21.06.2023 tarih ve 218561253 sayılı yazılarında Mikrobiyolojik Referans Laboratuvarları Ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı kullanılmakta olan soğuk odanın arızalı olduğu bildirilmiştir.

Teknik personelimizce yapılan çalışma ve incelemede bahse konu cihazın aksiyal fan yandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu malzeme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından dış piyasadan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir. Malzemenin tespitine müteakip montajı Genel Müdürlüğümüz teknik personeline yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 22/06/2023

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	30 cm ( 300 mm), Aksiyal Emici Fan		2 Adet	Mal Alımı

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI  
Yüksek Makine Mühendisi

İlknur YILDIZ  
Mimar

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Yerine Adı – Soyadı – Tarih- İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi