



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024/ M-117)**

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Yangın İhbar Santrali için Parça Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **05/11/2024 tarihi saat 18:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 51 30

**Fax:** 0312 565 50 91

Teknik Şartname Konularında: 0312 565 55 55

**E-mail:** hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
- 6- Teknik Şartnamede sunulması gereken belge / belgeler teklif dosyasında sunulması zorunludur.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MaviGard-harezmiç 2 loop adresli panel veya muadili aküsü ile birlikte (Teknik raporuna göre)	1-Adet		
2	AGD-1224-M Gaz dedektörü veya muadili	4-Adet		
3	ML-1110 Duman dedektörü veya muadili	2-Adet		
4	ML-0140 Dedektör tabanı veya muadili	2-Adet		

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız .....) bedel ile

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE- İMZA



# TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM/BÖLÜM İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Yangın İhbar Sistemi	Cinsi	Yangın ihbar Sistemi
Birim	Genel Müdürlük A Blok Kolej Ek Hizmet binası	Marka-Model	MaviGard - harezmik ve Kentek
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	02 /09/2024

## Yapılan İşlemler ve Sonuç

1-Genel Müdürlüğümüz A Bloкта bulunan MaviGard - harezmik (2 loop adresli panel) marka yangın ihbar santralinin arızalı olduğu Tespit edilmiş olup yenisi ile değişmesi ve Mevcut detektörlerle uyumlu olması gerekmektedir. Teknik Servis Form No : 04915

Yangın Alarm Santralleri yerinde görülerek teklif verilmelidir.

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar
1	MaviGard - harezmik 2 loop adresli panel veya muadili aküsü ile birlikte		1 Adet
2	<del>Kentek marka veya muadili- adresli buton (model MCP-E)</del>		<del>1 Adet</del>
3	<del>Kentek marka veya muadili- duman dedektörü (model ALG-E)</del>		<del>1 Adet</del>

Yukarıdaki malzemenin dış piyasadan alımı uygundur.

NOT: MaviGard - harezmik (2 loop adresli panel) marka Yangın santralinin montajı ve yazılımı yapılarak ve bulunduğu yerdeki buton ve duman detektörlerinin tanıtılıp adreslemeleri yüklenici firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

2- Genel Müdürlüğümüz Kolej Ek Hizmet binasında bulunan Kentek marka yangın ihbar santralinde arızalı olduğu tespit edilen 1 adet adresli buton (model MCP-E) ve 1 adet duman dedektörü (model ALG-E) olup yenisi ile değişmesi gerekmektedir. Teknik Servis Form No : 04914

2 ve 3 sıradaki malzemelerin montajı bakımçı firma tarafından yapılacaktır.

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Mak.Müh. Erdiç KULA

Eln. Müh. Fatih ERTAŞ

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

İnş. Müh. Orhan BAKMAZ  
Birim Sorumlusu



## TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM/BÖLÜM İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Yangın İhbar Sistemi	Cinsi	Yangın ihbar Sistemi
Birim	Genel Müdürlük BBlok	Marka-Model	Maxlogic
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	16 /09/2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

1-Genel Müdürlüğümüz B Bloкта bulunan Maxlogic (2 loop adresli panel) marka yangın ihbar santralinde arızalı olduğu Tespit edilmiş olan aşağıda belirtilen malzemelerin yenisi ile değişmesi gerekmektedir. Teknik Servis Form No : 03787


S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar
1	AGD-1224-M Gaz dedektörü veya muadili		4 Adet
2	ML-1110 duman dedektörü veya muadili		2 Adet
3	ML-0140 dedektör tabanı veya muadili		2 Adet

Yukarıdaki malzemenin dış piyasadan alımı uygundur.


NOT: Malzemelerin montajı Sözleşmeli bakımçı firma tarafından yapılacaktır.

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
Mak.Müh. Erdinç KULA

  
Eln. Müh. Fatih ERTAŞ

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
İnş. Müh. Orhan BAKMAZ  
Birim Sorumlusu