

ISI KAYBI LİSTESİ

Proje no :
Proje adı : 2 HEKİMLİ ASM+112+LOJMAN
Konu : ISI KAYBI HESAPLARI

Sayfa no : 1
Revizyon : 0
Tarih : Salı, 18 Kasım, 2014
Hesaplayan : --
Kontrol : --

DİZAYN BİLGİLERİ

Şehir adı Bolu	Dış hava sıcaklığı (°C) -15 °C	Rüzgar durumu Normal	İşletme durumu 2. işletme
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------

HESAP DEĞERLERİ

Mahal no	Mahal adı	Mahal sic.	Kat	Kot (m)	Yüks. (m)	Alan (m2)	Isı kaybı Q(Kcal/h)	Brm kayıp Q(Kcal/h/m)	Tesisat tipi
Z01	ÇALIŞMA ODASI	20	0	0.00	4.00	12	1,118	93	Genel
Z02	KORİDOR	20	0	0.00	4.00	30	3,437	115	Genel
Z03	KOORDİNASYON ODA	20	0	0.00	4.00	13	1,506	116	Genel
Z04	PERSONEL ODASI	20	0	0.00	4.00	29	2,044	70	Genel
Z05	BAY DUŞ-WC	24	0	0.00	4.00	10	722	72	Genel
Z06	BAYAN DUŞ-WC	24	0	0.00	4.00	10	722	72	Genel
Z07	İLAÇ DEPOSU	18	0	0.00	4.00	10	371	37	Genel
Z08	LOJMAN GİRİŞİ	20	0	0.00	4.00	30	1,633	54	Genel
Z09	LABORATUAR	20	0	0.00	4.00	9	625	69	Genel
Z10	GEBE İZLEME	20	0	0.00	4.00	15	657	44	Genel
Z11	AŞI BEBEK İZLEME	20	0	0.00	4.00	15	1,316	88	Genel
Z12	GİRİŞ HOLÜ	20	0	0.00	4.00	110	4,798	44	Genel
Z13	EMZİRME ODASI	20	0	0.00	4.00	6	32	5	Genel
Z14	KAT OFİSİ	20	0	0.00	4.00	6	32	5	Genel
Z15	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	657	44	Genel
Z16	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	657	44	Genel
Z17	ACİL MÜDAHALE	20	0	0.00	4.00	15	1,316	88	Genel
1N01	ODA	20	1	4.00	4.00	15	1,521	101	Genel
1N02	MUTFAK	20	1	4.00	4.00	12	660	55	Genel
1N03	HOL	20	1	4.00	4.00	20	222	11	Genel
1N04	SALON	20	1	4.00	4.00	30	2,119	71	Genel
1N05	YATAK ODASI	20	1	4.00	4.00	17	1,095	64	Genel
1N06	BANYO	24	1	4.00	4.00	5	453	91	Genel
1N07	KAT HOLÜ	20	1	4.00	4.00	40	989	25	Genel
1N08	ODA	20	1	4.00	4.00	15	1,521	101	Genel
1N09	MUTFAK	20	1	4.00	4.00	12	660	55	Genel
1N10	HOL	20	1	4.00	4.00	20	222	11	Genel
1N11	SALON	20	1	4.00	4.00	30	2,119	71	Genel
1N12	BANYO	24	1	4.00	4.00	5	453	91	Genel
1N13	YATAK ODASI	20	1	4.00	4.00	17	1,095	64	Genel

Genel Toplam

34,772 (Kcal/h)