

ISI KAYBI LİSTESİ

Proje no :
Proje adı : 2-3 HEKİMLİ ASM
Konu : ISI KAYBI HESAPLARI

Sayfa no : 1
Revizyon : 0
Tarih : Salı, 18 Kasım, 2014
Hesaplayan : --
Kontrol : --

DİZAYN BİLGİLERİ

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Şehir adı Bolu | Dış hava sıcaklığı (°C) -15 °C | Rüzgar durumu Normal | İşletme durumu 2. işletme |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|

HESAP DEĞERLERİ

| Mahal no | Mahal adı | Mahal sic. | Kat | Kot (m) | Yüks. (m) | Alan (m2) | Isı kaybı Q(Kcal/h) | Brm kayıp Q(Kcal/h/m) | Tesisat tipi |
|----------|------------------|------------|-----|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Z01 | LABORATUAR | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 15 | 824 | 55 | Genel |
| Z02 | AŞI BEBEK İZLEME | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 15 | 824 | 55 | Genel |
| Z03 | EĞİTİM ODASI | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 15 | 1,483 | 99 | Genel |
| Z04 | GİRİŞ HOLÜ | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 115 | 6,388 | 56 | Genel |
| Z05 | EMZİRME ODASI | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6 | 100 | 17 | Genel |
| Z06 | KAT OFİSİ | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6 | 100 | 17 | Genel |
| Z07 | WC | 18 | 0 | 0.00 | 4.00 | 5 | 361 | 72 | Genel |
| Z08 | WC | 18 | 0 | 0.00 | 4.00 | 5 | 361 | 72 | Genel |
| Z09 | WC | 18 | 0 | 0.00 | 4.00 | 5 | 361 | 72 | Genel |
| Z10 | WC | 18 | 0 | 0.00 | 4.00 | 5 | 361 | 72 | Genel |
| Z11 | WC | 18 | 0 | 0.00 | 4.00 | 5 | 361 | 72 | Genel |
| Z12 | GEBE İZLEME | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 20 | 1,645 | 82 | Genel |
| Z13 | MUAYENE ODASI | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 15 | 824 | 55 | Genel |
| Z14 | MUAYENE ODASI | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 15 | 824 | 55 | Genel |
| Z15 | ACİL MÜDAHALE | 20 | 0 | 0.00 | 4.00 | 15 | 1,483 | 99 | Genel |

Genel Toplam 16,300 (Kcal/h)