

ISI KAYBI LİSTESİ

Proje no :
Proje adı : 4-5 HEKİMLİ ASM
Konu : ISI KAYBI HESAPLARI

Sayfa no : 1
Revizyon : 0
Tarih : Salı, 18 Kasım, 2014
Hesaplayan : --
Kontrol : --

DİZAYN BİLGİLERİ

Şehir adı Bolu	Dış hava sıcaklığı (°C) -15 °C	Rüzgar durumu Normal	İşletme durumu 2. işletme
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------

HESAP DEĞERLERİ

Mahal no	Mahal adı	Mahal sic.	Kat	Kot (m)	Yüks. (m)	Alan (m2)	Isı kaybı Q(Kcal/h)	Brm kayıp Q(Kcal/h/m)	Tesisat tipi
Z01	LABORATUAR	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z02	AŞI BEBEK İZLEME	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z03	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z04	EĞİTİMCİ ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z05	EĞİTİM ODASI	20	0	0.00	4.00	15	1,483	99	Genel
Z06	GİRİŞ HOLÜ	20	0	0.00	4.00	160	7,128	45	Genel
Z07	EMZİRME ODASI	20	0	0.00	4.00	6	100	17	Genel
Z08	KAT OFİSİ	20	0	0.00	4.00	6	100	17	Genel
Z09	DEPO	18	0	0.00	4.00	15	822	55	Genel
Z10	GEBE İZLEME	20	0	0.00	4.00	20	1,645	82	Genel
Z11	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z12	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z13	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z14	ACİL MÜDAHALE	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z15	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	1,483	99	Genel

Genel Toplam 19,353 (Kcal/h)