

Proje no	:		Sayfa no	:	1
Proje adı	:	4-5 HEKİMLİ ASM	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Cuma, 21 Kasım, 2014
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sic. 90 °C	Isıtma dönüş sic. 70 °C
----------------------------	----------------------------

HESAP DEĞERLERİ

Z01	LABORATUAR	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z02	AŞI BEBEK İZLEME	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z03	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z04	EĞİTİMCİ ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z05	EĞİTİM ODASI	20 °C	1,853 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.9/22-PKKP/600	Qh :2081 (Kcal/h)	Panel	
Z06	GİRİŞ HOLÜ	20 °C	8,910 Kcal/h		
	Demirdöküm	1.3/22-PKKP/600	Qh :3006 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.3/22-PKKP/600	Qh :3006 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.3/22-PKKP/600	Qh :3006 (Kcal/h)	Panel	
Z07	EMZİRME ODASI	20 °C	125 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z08	KAT OFİSİ	20 °C	125 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z09	DEPO	18 °C	1,027 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1209 (Kcal/h)	Panel	
Z10	GEBE İZLEME	20 °C	2,056 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.9/22-PKKP/600	Qh :2081 (Kcal/h)	Panel	
Z11	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z12	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	

Proje no :
Proje adı : 4-5 HEKİMLİ ASM
Konu : RADYATÖR SEÇİMİ

Sayfa no : 2
Revizyon : 0
Tarih : Cuma, 21 Kasım, 2014
Hesaplayan : --
Kontrol : --

DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sıc.
90 °C

Isıtma dönüş sıc.
70 °C

HESAP DEĞERLERİ

Z13	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm		0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel
Z14	ACİL MÜDAHALE	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm		0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel
Z15	MUAYENE ODASI	20 °C	1,853 Kcal/h		
	Demirdöküm		0.9/22-PKKP/600	Qh :2081 (Kcal/h)	Panel