

Proje no	:		Sayfa no	:	1
Proje adı	:	5-6 HEKİMLİ ASM	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Cuma, 21 Kasım, 2014
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

### DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sıc. 90 °C	Isıtma dönüş sıc. 70 °C
----------------------------	----------------------------

### HESAP DEĞERLERİ

Z01	LABORATUAR	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z02	AŞI BEBEK İZLEME	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z03	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z04	ACİL MÜDAHALE	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z05	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
Z06	EĞİTİM ODASI	20 °C	1,853 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.9/22-PKKP/600	Qh :2081 (Kcal/h)	Panel	
Z07	GİRİŞ HOLÜ	20 °C	12,527 Kcal/h		
	Demirdöküm	1.8/22-PKKP/600	Qh :4162 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.8/22-PKKP/600	Qh :4162 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.8/22-PKKP/600	Qh :4162 (Kcal/h)	Panel	
Z08	EMZİRME ODASI	20 °C	125 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z09	KAT OFİSİ	20 °C	125 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z10	DEPO	18 °C	1,027 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1209 (Kcal/h)	Panel	
Z11	GEBE İZLEME	20 °C	2,056 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.9/22-PKKP/600	Qh :2081 (Kcal/h)	Panel	
Z12	MUAYENE ODASI	20 °C	1,030 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	

Proje no :  
Proje adı : 5-6 HEKİMLİ ASM  
Konu : RADYATÖR SEÇİMİ

Sayfa no : 2  
Revizyon : 0  
Tarih : Cuma, 21 Kasım, 2014  
Hesaplayan : --  
Kontrol : --

### DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sıc.  
90 °C

Isıtma dönüş sıc.  
70 °C

### HESAP DEĞERLERİ

<b>Z13</b>	<b>MUAYENE ODASI</b>	<b>20 °C</b>	<b>1,030 Kcal/h</b>		
	Demirdöküm		0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel
<b>Z14</b>	<b>MUAYENE ODASI</b>	<b>20 °C</b>	<b>1,030 Kcal/h</b>		
	Demirdöküm		0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel
<b>Z15</b>	<b>ACİL MÜDAHALE</b>	<b>20 °C</b>	<b>1,030 Kcal/h</b>		
	Demirdöküm		0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel
<b>Z16</b>	<b>MUAYENE ODASI</b>	<b>20 °C</b>	<b>1,030 Kcal/h</b>		
	Demirdöküm		0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel
<b>Z17</b>	<b>MUAYENE ODASI</b>	<b>20 °C</b>	<b>1,853 Kcal/h</b>		
	Demirdöküm		0.9/22-PKKP/600	Qh :2081 (Kcal/h)	Panel