

Proje no	:		Sayfa no	:	1
Proje adı	:	SAĞLIK EVİ+LOJMAN	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Pazartesi, 18 Kasım, 2013
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

### DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sıc. 85 °C	Isıtma dönüş sıc. 65 °C
----------------------------	----------------------------

### HESAP DEĞERLERİ

Z01	MUAYENE ODASI	20 °C	1,327 Kcal/h		
	Alarko		0.7/22-PKKP/600	Qh :1390 (Kcal/h)	Panel
Z02	AİLE P.-AŞI-BEBEK	20 °C	943 Kcal/h		
	Alarko		0.5/22-PKKP/600	Qh :993 (Kcal/h)	Panel
Z03	ACİL MÜDAHALE	22 °C	2,647 Kcal/h		
	Alarko		0.8/22-PKKP/600	Qh :1506 (Kcal/h)	Panel
	Alarko		0.8/22-PKKP/600	Qh :1506 (Kcal/h)	Panel
Z04	BEKLEME KAYIT	18 °C	2,357 Kcal/h		
	Alarko		1.2/22-PKKP/600	Qh :2508 (Kcal/h)	Panel
Z05	EMZİRME ODASI	22 °C	612 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :753 (Kcal/h)	Panel
Z06	LABORATUAR	20 °C	858 Kcal/h		
	Alarko		0.5/22-PKKP/600	Qh :993 (Kcal/h)	Panel
Z07	ENGELLİ WC.	18 °C	45 Kcal/h		
Z08	PERSONEL WC.	18 °C	450 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
Z09	BAY WC.	18 °C	167 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
Z10	BAYAN WC.	18 °C	238 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
Z10a	KAT OFİSİ	18 °C	263 Kcal/h		
	Alarko		0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
1N01	YATAK ODASI	20 °C	1,336 Kcal/h		
	Alarko		0.7/22-PKKP/600	Qh :1390 (Kcal/h)	Panel

Proje no	:		Sayfa no	:	2
Proje adı	:	SAĞLIK EVİ+LOJMAN	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Pazartesi, 18 Kasım, 2013
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

### DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sic. 85 °C	Isıtma dönüş sic. 65 °C
----------------------------	----------------------------

### HESAP DEĞERLERİ

1N02	BANYO	Alarko	24 °C	1,048 Kcal/h	0.6/22-PKKP/600	Qh :1069 (Kcal/h)	Panel
1N03	MUTFAK	Alarko	18 °C	1,825 Kcal/h	0.9/22-PKKP/600	Qh :1881 (Kcal/h)	Panel
1N04	KORİDOR	Alarko	18 °C	186 Kcal/h	0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
1N05	SALON	Alarko Alarko	20 °C	3,196 Kcal/h	0.9/22-PKKP/600 0.9/22-PKKP/600	Qh :1787 (Kcal/h) Qh :1787 (Kcal/h)	Panel Panel
1N06	SALON	Alarko Alarko	20 °C	3,196 Kcal/h	0.9/22-PKKP/600 0.9/22-PKKP/600	Qh :1787 (Kcal/h) Qh :1787 (Kcal/h)	Panel Panel
1N07	KORİDOR	Alarko	18 °C	186 Kcal/h	0.4/22-PKKP/600	Qh :836 (Kcal/h)	Panel
1N08	MUTFAK	Alarko	18 °C	1,825 Kcal/h	0.9/22-PKKP/600	Qh :1881 (Kcal/h)	Panel
1N09	YATAK ODASI	Alarko	20 °C	1,336 Kcal/h	0.7/22-PKKP/600	Qh :1390 (Kcal/h)	Panel
1N10	BANYO	Alarko	24 °C	1,048 Kcal/h	0.6/22-PKKP/600	Qh :1069 (Kcal/h)	Panel
1N11	KORİDOR	Alarko	18 °C	2,501 Kcal/h	0.9/22-PKKP/600	Qh :1881 (Kcal/h)	Panel