

# ISI KAYBI LİSTESİ

Proje no :  
Proje adı : 3-4 HEKİMLİ ASM+TSM  
Konu : ISI KAYBI HESAPLARI

Sayfa no : 1  
Revizyon : 0  
Tarih : Salı, 18 Kasım, 2014  
Hesaplayan : --  
Kontrol : --

## DİZAYN BİLGİLERİ

|                   |                                   |                         |                              |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Şehir adı<br>Bolu | Dış hava sıcaklığı (°C)<br>-15 °C | Rüzgar durumu<br>Normal | İşletme durumu<br>2. işletme |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|

## HESAP DEĞERLERİ

| Mahal no | Mahal adı           | Mahal sic. | Kat | Kot (m) | Yüks. (m) | Alan (m2) | Isı kaybı Q(Kcal/h) | Brm kayıp Q(Kcal/h/m) | Tesisat tipi |
|----------|---------------------|------------|-----|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Z01      | TSM GİRİŞİ          | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 20        | 2,391               | 120                   | Genel        |
| Z02      | ŞOFÖR ODASI         | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 6         | 240                 | 40                    | Genel        |
| Z03      | LABORATUAR          | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 657                 | 44                    | Genel        |
| Z04      | AŞI BEBEK İZLEME    | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 657                 | 44                    | Genel        |
| Z05      | MUAYENE ODASI       | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 657                 | 44                    | Genel        |
| Z06      | MUAYENE ODASI       | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 1,305               | 87                    | Genel        |
| Z07      | GİRİŞ HOLÜ          | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 140       | 5,242               | 37                    | Genel        |
| Z08      | EMZİRME             | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 6         | 32                  | 5                     | Genel        |
| Z09      | KAT OFİSİ           | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 6         | 32                  | 5                     | Genel        |
| Z10      | GEBE İZLEME         | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 20        | 684                 | 34                    | Genel        |
| Z11      | MUAYENE ODASI       | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 657                 | 44                    | Genel        |
| Z12      | MUAYENE ODASI       | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 657                 | 44                    | Genel        |
| Z13      | ACİL MÜDAHALE       | 20         | 0   | 0.00    | 4.00      | 15        | 1,305               | 87                    | Genel        |
| 1N01     | ACİL MÜD.-AŞI ODA   | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 1,015               | 68                    | Genel        |
| 1N02     | LABORATUAR          | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 744                 | 50                    | Genel        |
| 1N03     | ÇEVRE SAĞLIĞI       | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 744                 | 50                    | Genel        |
| 1N04     | AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI    | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 744                 | 50                    | Genel        |
| 1N05     | TOPLUM SAĞLIĞI      | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 1,402               | 93                    | Genel        |
| 1N06     | EĞİTİM SALONU       | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 20        | 935                 | 47                    | Genel        |
| 1N07     | EMZİRME             | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 6         | 67                  | 11                    | Genel        |
| 1N08     | KAT OFİSİ           | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 10        | 112                 | 11                    | Genel        |
| 1N09     | KAT HOLÜ            | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 130       | 3,803               | 29                    | Genel        |
| 1N10     | RİA ODASI           | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 1,015               | 68                    | Genel        |
| 1N11     | UZMAN TABİP ODASI   | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 744                 | 50                    | Genel        |
| 1N12     | BULAŞICI HASTALIK.  | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 744                 | 50                    | Genel        |
| 1N13     | BULAŞICI OLM. HAST. | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 744                 | 50                    | Genel        |
| 1N14     | AİLE HEKİMLİĞİ      | 20         | 1   | 4.00    | 4.00      | 15        | 1,402               | 93                    | Genel        |

Genel Toplam

28,731 (Kcal/h)