

Proje no	:		Sayfa no	:	1
Proje adı	:	5-6 HEKİMLİ ASM+TSM	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Cuma, 21 Kasım, 2014
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sic. 90 °C	Isıtma dönüş sic. 70 °C
----------------------------	----------------------------

HESAP DEĞERLERİ

Z01	TSM GİRİŞİ	20 °C	2,988 Kcal/h		
	Demirdöküm	1.3/22-PKKP/600	Qh :3006 (Kcal/h)	Panel	
Z02	ŞOFÖR ODASI	20 °C	300 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z03	LABORATUAR	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z04	AŞI BEBEK İZLEME	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z05	MUAYENE ODASI	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z06	ACİL MÜDAHALE	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z07	MUAYENE ODASI	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z08	EĞİTİM ODASI	20 °C	1,631 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.8/22-PKKP/600	Qh :1850 (Kcal/h)	Panel	
Z09	GİRİŞ HOLÜ	20 °C	9,716 Kcal/h		
	Demirdöküm	1.4/22-PKKP/600	Qh :3237 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.4/22-PKKP/600	Qh :3237 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.4/22-PKKP/600	Qh :3237 (Kcal/h)	Panel	
Z10	EMZİRME	20 °C	40 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z11	KAT OFİSİ	20 °C	40 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z12	MUAYENE ODASI	20 °C	855 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	

Proje no	:		Sayfa no	:	2
Proje adı	:	5-6 HEKİMLİ ASM+TSM	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Cuma, 21 Kasım, 2014
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sıc. 90 °C	Isıtma dönüş sıc. 70 °C
----------------------------	----------------------------

HESAP DEĞERLERİ

Z13	MUAYENE ODASI	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z14	MUAYENE ODASI	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z15	ACİL MÜDAHALE	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z16	MUAYENE ODASI	20 °C	821 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
Z17	MUAYENE ODASI	20 °C	1,631 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.8/22-PKKP/600	Qh :1850 (Kcal/h)	Panel	
1N01	ACİL MÜD.-AŞI ODA	20 °C	1,268 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.6/22-PKKP/600	Qh :1387 (Kcal/h)	Panel	
1N02	LABORATUAR	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N03	ÇEVRE SAĞLIĞI	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N04	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N05	TOPLUM SAĞLIĞI	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N06	İDARİ HİZMETLER	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N07	İDARİ HİZMETLER	20 °C	1,752 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.8/22-PKKP/600	Qh :1850 (Kcal/h)	Panel	

Proje no	:		Sayfa no	:	3
Proje adı	:	5-6 HEKİMLİ ASM+TSM	Revizyon	:	0
Konu	:	RADYATÖR SEÇİMİ	Tarih	:	Cuma, 21 Kasım, 2014
			Hesaplayan	:	--
			Kontrol	:	--

DİZAYN BİLGİLERİ

Isıtma gidiş sic. 90 °C	Isıtma dönüş sic. 70 °C
----------------------------	----------------------------

HESAP DEĞERLERİ

1N08	EĞİTİM SALONU	20 °C	1,168 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.6/22-PKKP/600	Qh :1387 (Kcal/h)	Panel	
1N09	KAT HOLÜ	20 °C	8,058 Kcal/h		
	Demirdöküm	1.2/22-PKKP/600	Qh :2774 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.2/22-PKKP/600	Qh :2774 (Kcal/h)	Panel	
	Demirdöküm	1.2/22-PKKP/600	Qh :2774 (Kcal/h)	Panel	
1N10	EMZİRME	20 °C	83 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
1N11	KAT OFİSİ	20 °C	140 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.4/22-PKKP/600	Qh :925 (Kcal/h)	Panel	
1N12	RİA ODASI	20 °C	1,268 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.6/22-PKKP/600	Qh :1387 (Kcal/h)	Panel	
1N13	UZMAN TABİP ODASI	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N14	BULAŞICI HASTALIK.	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N15	BULAŞICI OLM. HAST.	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N16	AİLE HEKİMLİĞİ	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N17	SORUMLU HEKİM	20 °C	930 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.5/22-PKKP/600	Qh :1156 (Kcal/h)	Panel	
1N18	SORUMLU HEKİM	20 °C	1,752 Kcal/h		
	Demirdöküm	0.8/22-PKKP/600	Qh :1850 (Kcal/h)	Panel	